



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.woj.pomorskie.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr 1/2011

TOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW
ZIEMI CZŁUCHOWSKIEJ
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
tel./fax (59) 834 12 51

Wszyscy Wykonawcy

Do postępowania o zamówienie publiczne (numer ogłoszenia 26541) na „Budowę instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gminy Człuchów oraz na budynkach mieszkańców miasta i gminy Człuchów w ramach projektu Energia słoneczna dla każdego” wpłynęły pytania następującej treści:

Pytania z dnia 24.01.2011 roku:

1. Czy dokumentacja projektowa będzie podlegała pozwoleniu na budowę czy zgłoszeniu robót budowlanych zgodnie z art. 29 ustawy Prawo Budowlane?
2. Czy będzie wymagana decyzja o warunkach zabudowy/ celu publicznego?
3. Czy wymagana będzie mapa do celów projektowych, czy wystarczy mapa zasadnicza do celów opiniotwórczych zakupiona w Starostwie?
4. Jeżeli będzie wymagane pozwolenie na budowę, jakiej branży projektanci będą musieli uczestniczyć w tworzeniu dokumentacji projektowej?
5. Czy istnieje możliwość zamiany proponowanych kolektorów na inne i jakie ewentualnie parametry muszą się pokrywać z proponowanymi urządzeniami?

Odpowiedź na pytania z dnia 24.01.2011 roku.

Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej w Człuchowie informuje, że zdaniem zamawiającego:

1. Budowa instalacji solarnych i lamp hybrydowych będzie odbywała się w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych.
2. Nie będzie wymagana decyzja o warunkach zabudowy, ani decyzja lokalizacji celu publicznego,
3. Mapa, która będzie wymagana do zgłoszenia to mapa do celów opiniotwórczych,
4. W tworzeniu dokumentacji winni uczestniczyć projektanci branży sanitarnej i elektrycznej.
5. W pkt 1.4.2.1 Programu funkcjonalno – użytkowego (zmiana SIWZ z dnia 24.01.2011 roku) określono „aby inne proponowane kolektory słoneczne płaskie cieczowe zostały uznane za równoważne w stosunku do wyżej opisanego urządzenia referencyjnego, powinny posiadać następujące minimalne parametry techniczne:
 - sprawność optyczna η_0 nie mniejsza niż 82 %
 - stopień absorpcji α nie mniej niż $0,95 \pm 0,2$
 - stopień emisji ϵ nie większy niż 0,05
 - absorber miedziany
 - szyba - hartowane szkło solarne”.

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
mgr inż. Maciej Pestka